



Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

RID.ZP.271.1.2017.Z.M

Rzezawa, dnia 21 lutego 2017 r.

Oferenci

Wszyscy zainteresowani postępowaniem przetargowym

Dotyczy : wyjaśnienia do zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym nr RID.ZP.271.1.2017.Z.M na zadaniu pn: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolorowej polegająca na przebudowie jezdni drogi, budowie chodnika z budową kanalizacji deszczowej, przebudowie istniejących zjazdów w miejscowości Rzezawa – Gmina Rzezawa”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Kolorowej polegająca na przebudowie jezdni drogi, budowie chodnika z budową kanalizacji deszczowej, przebudowie istniejących zjazdów w miejscowości Rzezawa – Gmina Rzezawa” w związku z omyłkowym zamieszczeniem na stronie internetowej Zamawiającego załącznika nr 7 (przedmiar robót + kosztorys ślepy) będącego załącznikiem do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia modyfikuję niniejszym pismem omyłkowe zapisy załącznika nr 7 w następujących pozycjach zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego nadając im następujące brzmienie :

- W przedmiarze robót nr pozycji 2.005 – wykonanie studni inspekcyjnych teleskopowych z PVC Ø 500 szt.3, zastępuje się zapisem : – **wykonanie studni inspekcyjnych teleskopowych z PVC Ø 400 szt.3,**
- W kosztorysie ślepy w lp. 13 - wykonanie studni inspekcyjnych teleskopowych z PVC Ø 500 szt.3, zastępuje się zapisem : – **wykonanie studni inspekcyjnych teleskopowych z PVC Ø 400 szt.3**

W/w zmiany nie dotyczą projektu wykonawczego, gdyż w profilu kanalizacji opadowej - przyłącza wpustów ulicznych do kolektora na przekroju **sa prawidłowo** podane średnice studni inspekcyjnych , teleskopowych tj. PVC o średnicy Ø 400.

Informujemy, że treść niniejszego pisma jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty, szczególnie przy kalkulacji jej ceny.

Z poważaniem

Otrzymują:

- 1 x Wszyscy zainteresowani postępowaniem
- 1 x a/a
- 1 x /strona internetowa Urzędu Gminy

WÓJT
Mariusz Palej
mgr inż. Mariusz Palej