Pomieszczenie dmuchaw

ZP1 ZP2 ZN1 ZN3 ZN4 ZN2 ZN5 ZN6

PV1 PV2 PV3

YKSY 7x1,5mm² WS

YKSY 7x1,5mm² WS

PL PP1

YKSY 7x1,5mm² WS

YKSY 7x1,5mm² WS

YKSY 7x1,5mm² WS

PL PP2

YKSY 7x1,5mm² WS

YKSY 7x1,5mm² WS

YKSY 7x1,5mm² WS

PL PP3

X4 X7 X7 X4 X7 X7 X4 X7 X7

Szafa SZS

YKSY7x1,5mm² WS

Szafka pneumatyki SE1

YKY3x2,5mm² WZ

z R2

YKSLYekw2x1mm² WS

do SP1

PL – przewód poliamidowy 8/6

Poj. zbiornika: 100l
Psil = 2,2kW
Un = 230V,50Hz

T

Zasuwy nożowe ZN z napędem pneumatycznym, przepustnice ZP, zawory sterujące ZSP, sygnalizatory położenia z zaworami rozdziału dostarcza branża technologiczna

Obiekt

Budynek socjalny

Pom. dmuchaw

Zakład Usług Projektowych i Instalacyjnych Piotr Bocheński ul. Ks. Konarskiego 20, 39-200 Dębica			
Inwestor	Gmina Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa		
Inwestycja Lokalizacja	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku dz. nr 173/2		
Temat rysunku	Połączenia zewnętrzne PROJEKT WYKONAWCZY Instalacja elektryczna odbiorcza i AKPiA		Skala: Nr rys : 3.32/5
Projektował:	inż. Tomasz Więcek MAP/0177/PWOE/07		Data: 08. 2016
Sprawdził:	mgr inż. Artur Gawełczyk MAP/0039/PWOE/11		Nr projektu: 03/2016