woj. małopolskie gm. Rzezawa

Dąbrówka

przepompownia ścieków PST DN 2200

rura osłonowa PE 100 PN 10 SDR 17 ⌀ 250 × 14,6 mb 3,0

rura osłonowa PE 100 PN 10 SDR 17 ⌀ 250 × 14,6 mb 4,0

rura osłonowa PE 100 PN 10 SDR 17 ⌀ 315 × 18,7 mb 4,0

rura osłonowa PE 100 PN 10 SDR 17 ⌀ 250 × 14,6 mb 4,0

wytoczone z postępowania dz. nr 375

wytoczone z postępowania dz. 420/4

EE 15kV RT

Zakres do uzgodnienia: ~~A-B-C-D-E~~, D-F-G-H, G-1, F-J-K

Mapa powstała z przeskalowania
mapy 1: 2000
uzupełniona pomiarem syt-wys.
Układ wsp.poziom. "65"
Układ wysok. Kronsztad
Mapa aktualna w zakresie na dzień : 26.11.2016

zakres aktualizacji

mgr inż. Jerzy Drwal
32-100 Proszowice ul. Krakowska 39
tel. 012 386 21-94
Geodeta uprawniony
Nr zaświadczenia 1742/85
Nr książki ...
26.11.16

STAROSTWO POWIATOWE w BOCHNI
OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym linią przerywaną dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty - pomiary - wpisano do zasobu powiatowego w dniu 14.03.2003 zaewidencjonowano - za nr 552/11/32/03
NINIEJSZA MAPA MOŻE SŁUŻYĆ DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytycznym Inwestora ...
przez jednostki upr. ...
Bochnia, dnia 17.03.04
STAROST
mgr Henryk Chłopek
INSPEKTOR
Powiatowy Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwo Powiatowe w Bochni
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Bochni
32-700 Bochnia ul. Kopalnia 31
Za zgodność z oryginałem stwierdza się
Bochnia dnia 26.04.2017

STAROSTA BOCHEŃSKI
Dokumentacja GK-7051.6630.805.2016
była przedmiotem naady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Wydziału Powiatowego w Bochni przy ul. Kościuszka Zélińskiego 31 w Bochni w dniu 28. GRU. 2016
w sprawie:
X zebrania zainteresowanych jednostek
za pomocą środków komunikacji elektronicznej
z up. Starosty
Roberta Pilś
Geodeta Powiatowy
Bochnia, dn. 28. GRU. 2016

163.443.154
5402000
163.444.161
4600000

LEGENDA

w 150	ISTNIEJĄCY WODOCIĄG
	ISTNIEJĄCY KABEL TELETECHNICZNY
g40	ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG
	SŁUP ENERGETYCZNY
	SŁUP TELEFONICZNY
PVC 200	PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
	PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACYJNA
	RURA OCHRONNA PVC, STALOWA, AROTA
ks 200	KANALIZACJA ISTNIEJĄCA
PE 90	PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOCZNY
	PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
	PROJEKTOWANY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY

UWAGA!!!
- na kolizjach sieci kanalizacji sanitarnej z kablami teletechnicznymi oraz energetycznymi zastosować rury ochronne AROTA - 3m
- na kolizjach sieci kanalizacji sanitarnej z gazem zastosować rury ochronne PVC L=4m (dla Ø200 - PVCØ315; dla Ø160 - PVCØ250; dla Ø110, 90 - PVCØ160; dla Ø63 - PVCØ110)

Inż. Piotr Ostapiec
upr. bud. nr 194/84
4750-0-0-0