



Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego nr RID.ZP.271.1.12.2019

Dodatkowe wyjaśnienia Zamawiającego, które należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

1. Należy wycenić urządzenia ujęte w dokumentacji technicznej i przedstawione w kartach urządzeń. Oczywiście Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne. Należy wyposażyć plac zabaw z elementami zabawowymi zgodnie z kartami urządzeń.
2. Kosz na śmieci metalowy należy zamontować w gruncie na fundamencie zgodnie z opisem w przedmiarze robót, a tablice informacyjną również gruncie na fundamencie. Konstrukcja tablicy stalowa ocynkowana, a sama tablica wykonana zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej.
3. Wykonać nawierzchnię bezpieczną ze spadkiem, gdyż woda zostanie sprawniej odprowadzona z powierzchni w przypadku dużych i intensywnych opadów.
4. Należy zastosować **kolor pomarańczowy dla nawierzchni bezpiecznej.**
5. Należy wykonać zgodnie z zapisami zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia ust.1, pkt.1) – **wykonanie nawierzchni bezpiecznej elastycznej sztucznej rozścielanej SBR i EPD, kolor pomarańczowy.**
6. Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni gumowej SBR lub EPDM w postaci płytek.