



REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13

Tel. 014/6626510, 014/6626541, tel./fax. 014/6626511

e-mail: rpwikbrzesko@poczta.onet.pl

Urząd Gminy Rzeszawa
ul. Długa 21
32 - 765 Rzeszawa

URZĄD GMINY RZESZAWA
WPLYNEŁO DNIA

27 08 2015

5009/2015 1223,5

RPWiK/T/KP/1871/2015
Brzesko, dnia 13.08.2015 r.

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w m. Jodłówka, Gmina Rzeszawa.

W odpowiedzi na pismo znak: IROŚ.7030.2.2.2015 z dnia 02.07.2015 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość na podłączenie do urządzeń wodociągowych należących do RPWiK w Brzesku Sp. z o.o., obszaru wnioskowanego przez Komitet ds. wodociągowania m. Jodłówka.

Podłączenie wody przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej po południowej i/lub północnej stronie drogi E4 (lokalizacja sieci w załączeniu).

Warunkiem wyrażenia zgody na podłączenie jest zabudowanie na wskazanych sieciach wodociągowych studni wodomierzowych i przejęcie do rozliczeń obecnych i przyszłych odbiorców wody z terenu Gminy Rzeszawa na zasadach określonych w piśmie nr IROŚ.6230.a.2.2013 z dnia 31.07.2014 r.

Szczegółowe warunki techniczne zostaną określone po złożeniu stosownego wniosku przez Inwestora.

Otrzymują:

1 x Adresat,

1 x Roman Wrona zam. Jodłówka 621 – Przewodniczący Komitetu,

1 x a/a.

Wice PRZEDSIĘBIORCA SPÓŁKI

mgr inż. Jerzy Wolnik