



REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13

Tel. 014/6626510, 014/6626541, tel./fax. 014/6626511

e-mail: rpwikbrzesko@poczta.onet.pl

Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32 – 765 Rzezawa

RPWiK/T/KP/3365/2016
Brzesko, dnia 07.12.2016 r.

Dotyczy: warunków technicznych przyłączenia do sieci.

W odpowiedzi na pismo znak: RID.7030.2.2.2016.HH z dnia 15.11.2016 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. podaje warunki przyłączenia do sieci wodociągowej budynków mieszkalnych, zlokalizowanych przy drodze krajowej DK-4 (E-40) po stronie południowej i północnej (Przysiółek: „Jodłówka – Podgościec”):

1. Zapewniamy dostawę wody do celów socjalno – bytowych w ilości odpowiedniej dla wyposażenia określonego w złożonym wniosku.
2. Podłączenie wody przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej po południowej i/lub północnej stronie drogi DK-4 (lokalizacja sieci w załączeniu).
3. Pomiar zużytej wody przewidzieć poprzez wodomierze główne zamontowane w studniach wodomierzowych zabudowanych na wskazanych sieciach wodociągowych z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych i wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. Zastosować wodomierze sprzężone.
4. Zestawy wodomierzowe wyposażać w złączkę kompensacyjną i filtr siatkowy. Filtr zamontować przed wodomierzem głównym.
5. Za wodomierzami głównymi należy zastosować, zgodnie z obowiązującymi normami, zawór zwrotny antyskażeniowy.
6. Lokalizacja studni winna zapewnić przejęcie do rozliczeń obecnych i przyszłych odbiorców wody z terenu Gminy Rzezawa zgodnie z deklaracją zawartą w piśmie nr IROŚ.6230.a.2.2013 z dnia 31.07.2014 r.
7. Dokumentację techniczną w zakresie lokalizacji i wyposażenia studni wodomierzowych należy uzgodnić w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
8. Studnie wodomierzowe podlegają odbiorowi przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
9. Warunki dostawy wody dla obszaru objętego wnioskiem określi umowa o zaopatrzeniu w wodę.
10. Warunki przyłączenia są ważne przez okres dwóch lat od dnia wydania.

Warunki sporządził:
mgr inż. Krzysztof Przybyło

Otrzymują:

1 x Adresat,

1 x a/a.

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.