



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzeszawa.pl
www.rzeszawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.2.4.2019.ZM

Rzeszawa, dnia 20 lutego 2019 r.

Oferenci

ODPOWIEDZI

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 11.02.2019 r. i 14.02.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **Wykonanie placu zabaw i zielonej siłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Rzeszawie przy ul. Wiśniowej 68 na działkach nr : 627,628, 629 część II - statek urządzenie zabawowe** w ramach projektu : Przebudowa i remont pełnowymiarowego boiska sportowego trawiastego do piłki nożnej, budowa boiska wielofunkcyjnego, obiektów małej architektury, parkingów i oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy budynku sportu w Rzeszawie przy ulicy Wiśniowej 68.

Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.38, ust. 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.)

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

1. W dokumentacji projektowej Zamawiający zamieścił kartę techniczną urządzenia zabawowego STATEK, jednak nie określił z jakich materiałów ma być wykonany. Bardzo proszę o podanie powyższych parametrów. Konkretnie informację pomogą przygotować kompleksową i konkretną ofertę.

Odpowiedź: Ad 1.)

Urządzenie zabawowego STATEK należy wykonać z następujących materiałów:

Słupy: drewno sosnowe klejone o średnicy min. Ø 10 cm, pokryte 3 warstwami środka zabezpieczającego, klasa pokrycia P5 zgodnie z normą EN-351, w słupach wykonane frezy odprężające na całej długości, kotwy stalowe uniemożliwiające kontakt drewna z podłożem,

Panele boczne: HPL o grubości min 12 mm,

Podesty: podłoga z drewna sosnowego, pokryta 3 warstwami środka zabezpieczającego, klasa pokrycia P5 zgodnie z normą EN-351,

Grubość całkowita podłogi: min. 12 cm,

Sieci wykonane z łańcuchów ocynkowanych powleczonych tworzywem sztucznym,

Zjeżdżalnia: wykonana ze stali kwasoodpornej,

Uchwyty: stal malowana proszkowo,

Ścianki wspinaczkowe: HPL

2. Proszę o podanie informacji, czy pod zestawem STATEK należy uwzględnić nawierzchnię bezpieczną?. Jeśli tak to jaką oraz czy pod całością czy tylko w części o wysokości swobodnego upadku powyżej 1,00 m?.

Odpowiedź: Ad 2.)

Nawierzchnię bezpieczną w postaci piasku wykonuje Wykonawca wyłoniony z poprzedniego postępowania przetargowego. Jej wielkość określana będzie przez producenta danego urządzenia zabawowego (statku), zgodnie z kartą katalogową.

3. W związku z postępowaniem na wykonanie placu zabaw i zielonej siłowni przy ul. Wiśniowej część II Statek – zwracam się z pytaniem czy w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Czy w zakres zamówienia wchodzi ławki piknikowe i stoliki (zgodnie z opisem w projekcie zagospodarowania terenu) ?.

Odpowiedź: Ad 3.)

Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz zamontowania ławek piknikowych i stolików.

Z poważaniem

WÓJT

mgr inż. Mariusz Pelej

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a

1 x /strona internetowa Urzędu Gminy