



Wójt Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.2.8.2019.BZ

Rzezawa, dnia 28.03.2019 r.

ODPOWIEDZI

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26.03.2019 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Modernizacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Rzezawie przy ul. Kościelnej 8, w podziale na dwie części zamówienia – CZĘŚĆ II.

Na podstawie art.38, ust. 1. ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16)

wyjaśniam co następuje :

Pytanie nr 1:

W celu prawidłowej i rzetelnej wyceny zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o część elektryczną tj. opis dotyczący zasilania elektrycznego instalacji klimatyzacji.

Odpowiedź nr 1:

Urządzenia instalacji klimatyzacji należy zasilić energią elektryczną z kondygnacji parteru budynku. Sposób prowadzenia instalacji należy przewidzieć po przeprowadzeniu wizji lokalnej budynku.

Pytanie nr 2:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii prowadzonych rur i przewodów czy mają być wykonane w sposób natynkowy jeśli tak to czy należy wykonać zabudowy, czy należy doprowadzić pomieszczenia nie objęte zakresem remontu a przez które będzie przechodzić instalacja klimatyzacji do stanu pierwotnego tj. np. odmalować itd.

Odpowiedź nr 2:

Sposób prowadzenia rur należy wykonać podtynkowo. Pomieszczenia należy doprowadzić do stanu pierwotnego bez malowania. Remont i malowanie ścian będzie wykonane w późniejszym terminie przez Zamawiającego.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej