



Wójt Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.1.20.2019.BZ

Rzezawa, dnia 03.04.2019 r.

ODPOWIEDZI

na pytania do zapytania ofertowego

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 04.04.2019 r. do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu w zapytaniu ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 11 w Rzezawie.

wyjaśniam co następuje :

Pytanie nr 1:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy należy zamontować jedynie głowice termostatyczne, czy również zawory termostatyczne, co wiąże się z obliczeniem nastaw dla całej instalacji. Pytanie powstało po wizji lokalnej budynku szkoły.

Odpowiedź nr 1:

Należy zamontować głowice termostatyczne oraz zawory termostatyczne, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej