

RZUT PIĘTRA
INSTALACJA
KLIMATYZACJI
SKALA: 1:100

LEGENDA:
PROJ. INSTALACJA KLIMATYZACJI - CIECZ
PROJ. INSTALACJA KLIMATYZACJI - GAZ
ODPROWADZENIE SKROPLIN

- UWAGA**
- Przebiega przez przegrody wykonane w murach osłonowych.
 - Przebiega przez przegrody oddzielenia przedziałowego nie mogą posiadać odporności ogniowej, mniejszej niż odporność ogniowa przebiegów przegród.
 - Przewody odprowadzające skropliny z klimatyzatorów ściennych wyposażać w pompy skroplin (w przypadku, kiedy grawitacyjne odprowadzenie skroplin będzie niemożliwe) zaraz za urządzeniami.
 - Minimalny spadek instalacji odpowiadającej za odprowadzenie skroplin wynosi 0,5 %.



Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik
32-700 Bochnia, ul. Partyzantów 21

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

BRANŻA	SANITARNA
OBIEKT	BUDYNEK USŁUGOWY
LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR 742 OBRĘB RZEZAWA GMINA BOCHNIA
INWESTOR	URZĄD GMINY RZEZAWA UL. DŁUGA 21 32-765 RZEZAWA

PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI
----------------------	--

PROJEKTOWAŁ	

ASYST. PROJ. MGR INŻ. DANIEL DUDEK
ASYST. PROJ. MGR INŻ. JOLANTA WINDAK

SKALA	DATA	NR RYS.	SYMBOL
1:100	III 2019	1	S

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994 r.

