



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzeszawa.pl
www.rzeszawa.pl

Nasz znak: RID.ZP.271.2.20.2019.ZM

Rzeszawa, dnia 29 lipca 2019 r.

Oferenci

ODPOWIEDZI

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29.07.2019 r., do Zamawiającego wpłynęło pytanie od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Przebudowa drogi gminnej nr K580303 klasy L w Borku polegająca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej od km 0+196 do km 1+195,99 na działce nr 1335 obr. 120107_2.0001 Borek, gmina Rzeszawa**”.


Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.38, ust 1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.)

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

1. Zgodnie z rysunkami nr DB-10 do DB-17 w konstrukcji typu N1 warstwa ścieralna jezdni powinna zostać wykonana z asfaltu modyfikowanego PMB 45, natomiast w specyfikacji technicznej nr D-05.03.05.A dopuszczają wykonanie warstwy ścieralnej ze zwykłego asfaltu 50/70. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Ad 1.) Nawierzchnia ścieralna ma być wykonana ze zwykłego asfaltu 50/70.

Z poważaniem

mgr inż. Mariusz Palej

Otrzymują:

- 1 x Adresat
- 1 x a/a
- 1 x /strona internetowa Urzędu Gminy

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019



MAŁOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE