

temat: **Budowa budynku Sali Gimnastycznej wraz z przewiązką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Okulicach gmina: Rzezawa**

lokalizacja: Okulice, działki nr 761 i 762, obręb Okulice, gmina: Rzezawa

obiekt: **PRZEŁOŻENIE ODCINKA PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO NN DO BUD. SZKOŁY**

branża: elektryczna

stadium: projekt budowlano-wykonawczy

inwestor: Urząd Gminy Rzezawa, ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

tom: **E2**

projektant:

mgr inż. **Krzysztof Drogoś**

nr upr.95/2002

sprawdzający:

Jacek Jarmuła

nr upr.NBUA - 7342/21/91

Budynek sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Publicznej Szkole Podstawowej w Okulicach, woj. małopolskie, działki nr 761 i 762

KARTA UZGODNIENÍ

SPIS TREŚCI:

SPIS RYSUNKÓW	1
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	2
1.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	2
2. PRZEBUDOWA KABLA NN	2
3. ZAŁĄCZNIKI	3
3.1 KSEROKOPIA WP	3
3.2 KSEROKOPIA ZUDP	3
3.3 OŚWIADCZENIE NA PODST. ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE	3
3.4 KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW	3

SPIS RYSUNKÓW

nr rysunku.	Nazwa	skala
1	Projekt zagospodarowania terenu	1:500

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przełożenie kabla NN przyłącza energetycznego kolidującego z projektowanym budynkiem sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Okulicach gm. Rzezawa

1.1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek szkoły zasilany jest bezpośrednio ze stacji S-64 przyłączem kablowym YAKY 4x35, moc przyłączeniowa wg umowy wynosi 31kW.

2. PRZEBUDOWA KABLA NN

Kolidujący kabel należy po odkopaniu przełożyć w kierunku południowym wzdłuż zarysu fundamentu. Ewentualną wstawkę wykonać kablem tego samego typu.

Do łączenia kabla stosować mufy firmy Raychem lub ZUT Człuchów.

Przy skrzyżowaniach z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem terenu należy założyć nowe rury ochronne firmy AROT.

Całość prac wykonać pod nadzorem Oddziału Linii RD Bochnia zgodnie z obowiązującymi normami, katalogami i przepisami.

Przed zasypaniem kabli należy wykonać pomiary geodezyjne oraz powiadomić

O tym fakcie Rejon Energetyczny, który dokona odbioru technicznego kabli. Całość prac kablowych wykonać zgodnie z normą SEP-N 004, protokołem ZUD oraz uzgodnieniami. Na planie sytuacyjnym pokazano nową trasę dla przekładanych kabli.

3. ZAŁĄCZNIKI

3.1 KSEROKOPIA WP

3.2 KSEROKOPIA ZUDP

**3.3 OŚWIADCZENIE NA PODST. ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO
BUDOWLANE**

3.4 KSEROKOPIE UPRAWNIENÍ PROJEKTANTÓW



Bochnia, dnia 27.08.2009r.

ZET/RDB/ZS/MZ/7163/2009

URZĄD GMINY W RZEZAWIE

Wpłynęło, dnia 28 SIE 2009

Nr 2858/09/zat

REJON DYSTRYBUCJI BOCHNIA
ul. Karosek 31, 32-700 Bochnia
tel. 014 611 84 98, fax 014 631 43 25

URZĄD GMINY
32-765 RZEZAWA
ul. Długa 21

Dotyczy: przebudowy odcinka przyłącza kablowego elektroenergetycznego ENION S.A. kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem dz. nr 762 w m. Okulice.

Odpowiadając na pismo otrzymane w dniu 17.08.2009r. informujemy, że wyrażamy zgodę na przebudowę przyłącza elektroenergetycznego nn, z którym koliduje projektowana inwestycja:

Zmiana sposobu zagospodarowania dz. nr 762 w m. Okulicach.

Realizacja przebudowy uzależniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt dołączony został do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostały szczegółowe warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z ENION S.A. Oddział w Tarnowie. Rejon Dystrybucji Bochnia ul. Karosek 31 z Panem Zdzisławem Madejem tel. (014) 6314321.

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na przebudowę przyłącza elektroenergetycznego oraz warunki przebudowy tego przyłącza są ważne przez okres jednego roku od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 27.08.2010r). ENION S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy przyłącza elektroenergetycznego w przypadku, gdy podane przez użytkownika przyłącza informacje lub udostępnione dokumenty okazałyby się niezgodne z prawdą albo ulegną modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub prawnego, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej ENION S.A.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – projekt Porozumienia

K/o:

1 x RDB

Z poważaniem

KIEROWNIK
Działu Rozwoju i Użytkownika Sieci
mgr inż. Krzysztof Janusz

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją zagospodarowania działki nr 762 w m. Okulice z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku ENION S.A.:

1. Istniejący kabel YAKY 4x35 mm² zasilający budynek szkoły przełożyć po nowej trasie poza proj. fundament sali gimnastycznej.
2. W przypadku konieczności łączenia kabla stosować mufy termokurczliwe.
3. Sieć jest zasilana ze stacji transformatorowej Okulice S-64.
4. Na cały zakres prac należy opracować dokumentację techniczną i prawną, którą należy przedłożyć do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Bochnia ul. Karosek 31 oraz uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne.
5. Wszelkie dane dotyczące istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w Rejonie Dystrybucji Bochnia ul. Karosek 31.
6. Szczegóły związane z przebudową należy uzgodnić na etapie projektowania.
7. Projekt przebudowy winien być wykonany na podkładzie geodezyjnym i uzgodniony przez ZUDP. W przypadku konieczności prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyskać odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i użytkowanie przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na drukach obowiązujących w ENION S.A.
8. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach ENION S.A.
9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych w Rejonie Dystrybucji Bochnia ul. Karosek 31 na czas wykonywania niezbędnych prac.
10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością ENION S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Rejonu Dystrybucji Bochnia ul. Karosek 31 a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
11. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczno prawną oraz namiar geodezyjny zgodnie z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

KIEROWNIK
Działu Rozwoju i Utrzymania Sieci
mgr inż. Krzysztof Janusz



STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI

Nasz znak: ZUDP 1363/09

Bochnia, dn. 2009.11.04.

STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31

Urząd Gminy Rzezawa
ul. Długa 21
32 - 765 Rzezawa

Podstawa prawna uzgodnienia: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity – Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38, poz. 455) i Zarządzenie Starosty Bocheńskiego nr 14/2001 z dnia 29 października 2001 roku

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA

projekt przebudowy odcinka sieci teletechnicznej napowietrznej, przyłącza energetycznego kablowego i wodociągowego z uwagi na budowę sali gimnastycznej oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych do istniejącego zbiornika szambo na działce nr 761, 762 w miejscowości Okulice gm. Rzezawa.

Uwagi i zalecenia.

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
2. Uzgodnienie traci ważność w przypadku gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno – budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią Zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.
3. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 powołanej na wstępie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – należy w terenie zapewnić wyznaczenie przez jednostkę uprawnioną, usytuowanie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
Geodezyjne pomiary wykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych należy wykonać przed ich zasypaniem.
4. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowo uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany projekt budowlany.

Zakład Energetyczny w Tarnowie

Rejon Dystrybucji Bochnia - uzgodniono z RD Bochnia bez zastrzeżeń.

Zakład Gazowniczy w Tarnowie

Rejon Dystrybucji Gazu Bochnia – uzgodniono z RDG Bochnia.

Multimedia Polska Brzesko S.A. - uzgodniona z zastrzeżeniami:

- prace ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy sieci telekomunikacyjnej.

Telekomunikacja Polska S.A. – uzgadnia z uwagami:

- skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonać ręcznie i pod ścisłym nadzorem pracownika TP SA z wcześniejszym powiadomieniem.
- wszelkie uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodnie z uzgodnieniami będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.
- zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczenia terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia.
- nadzór z ramienia TP S.A. uzgodnić pod tel. (014) 626-22-04.
- projekt techniczny uzgodnić w TP.

ZUDP – w projekcie wskreślono kolorem zielonym linią przerywaną informacyjnie trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnionej wcześniej opinią ZUDP 879/09

Zał. 4 x projekt zagosp. w skali 1 : 500.

Z up. Starosty

Elzbieta Pys
Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej