1. **UWAGA!** PROJEKT BUDOWLANY NIE DO PROWADZENIA BUDOWY.
2. **UWAGA!** WSZYSTKIE WYMIARY I WIELKOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. **UWAGA!** WIELKOŚĆ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
4. **UWAGA!** RYSUNEK NALEŻY CZYTAĆ WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ, RYSUNKAMI BRANŻOWYMI I KONSTRUKCYJNYMI.

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego na budynek rehabilitacji wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania, wodociągowo-kanalizacyjną) i infrastrukturą towarzyszącą tj. instalacją oświetlenia zewnętrznego, zewnętrzną instalacją kanalizacji opadowej, likwidacją istniejącego utwardzenia terenu, utwardzeniem dojścia i dojazdu oraz budową dziesięciu miejsc postojowych na działce nr 565/2 obr. Rzezawa w miejscowości Rzezawa.

ADRES INWESTYCJI:

Rzezawa ul. Wiśniowa 30a

DZ. EWIDECYJNA 565/2

INWESTOR:

Gmina Rzezawa

ul. Długa 21
32-765 Rzezawa

GENERALNY PROJEKTANT:

Biuro Architektury Stosowanej Sp. z o.o.

UL. CZARNOWIEJSKA 55/1
30-049 KRAKÓW

B-A-S BIURO ARCHITEKTURY STOSOWANEJ

PROJEKTANT:

mgr inż. Krzysztof Płaza

SPECJALNOŚĆ: SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE
NUMER UPRAWNIEŃ: MAP/0355/PWOE/07

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Piotr Kapuściński

SPECJALNOŚĆ: SIECI, INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE
NUMER UPRAWNIEŃ: 338/2001

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. Zbigniew Leśniak

TYTUŁ RYSUNKU:

Rzut pomieszczeń piętra z rozmieszczeniem osprzętu

BRANŻA:

elektryczna

FAZA:

projekt budowlany

Nr rysunku :	Nr projektu :	Rewizja:	Format :
E3	15003	00	A3
	Indeks fazy:	Data edycji:	Skala :
	PAB	X 2015	1:100

ROZPOWSZECHNIANIE NIENIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

LEGENDA:

TG	tablica główna bezpiecznikowa TG		łącznik p/t świecznikowy 250V/10A; IP44	RTG	oprawa sygnalizacyjna "NIE WCHODZIĆ PROM. X"	OL	wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy, zasilanie oświetlenia lustra h=1,8 m
TK	tablica komputerowa		łącznik p/t schodowy pojed. 250V/10A; IP44		czujnik zmierzchowy	ZW	wypust kablowy 3-fazowy, 5-żyłowy, zasilanie windy z tablicy TG
TS	tablica sieciowa	ROP 31	wyłącznik główny prądu ROP-31		gniazdo wtykowe p/t podwójne jednofazowe; 250V/16A, (L+N+PE); IP20	ZA	wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy, zasilanie agregatu do podnoszenia ścieków
wlz	wewnętrzna linia zasilająca	TV	wypust dla podświetlenia numeru klatki/budynku		gniazdo wtykowe p/t pojedyncze jednofazowe; 250V/16A, (L+N+PE); hermetyczne IP44	ZP	wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy, zasilanie pompowni ścieków z tablicy TG
	łącznik p/t pojedynczy 250V/10A; IP20		wypust oświetleniowy - sufitowy	RJ45	gniazdo RJ45 (komputer)	ZB	wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy, zasilanie bojlera z tablicy TG
	łącznik p/t świecznikowy 250V/10A; IP20	ZEW	oprawa zewnętrzna-sterowana przekaźnikiem zmierzchowym IP65	RJ12	gniazdo RJ12 (telefon)	W	wentylatorek wciągowy
	łącznik p/t schodowy pojedyńczy/podwójny 250V/10A; IP20		oprawa oświetleniowa nasufitowa na klatce -sterowana czujnikiem ruchu		gniazdo HDMI (media, audio)		
	łącznik p/t schodowy krzyżowy pojedynczy /podwójny 250V/10A; IP20	AW	oprawa awaryjna autonomiczna 1x36W	Wo	wypust kablowy 1-fazowy, 3-żyłowy, do zasilania okapu kuchennego, h=2,3m		
	łącznik p/t pojedynczy 250V/10A; IP44	EXIT	oprawa oświetleniowa ewakuacyjna z piktogramem, wersja awaryjna (1h)	K	wypust kablowy 3-fazowy, 5-żyłowy, zasilanie kuchenki elektrycznej h=0,3 m		