



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Gmina Rzezawa
UL. DŁUGA 21
32-765 RZEWAWA

Wasz znak:

Nasz znak: PSG6/OIU/18U/364965/15 -
276/1/15

Tarnów, 16.11.2015

Dot.: **Warunków technicznych przełożenia odcinka sieci gazowej na dz. nr 565/2 w miejscowości Rzezawa, ul. Wiśniowa 30a.**

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. informujemy, że:

1. Na terenie objętym opracowaniem: przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego na budynek rehabilitacji, koliduje z istniejącym przyłączem gazowym średniego ciśnienia PE d_n 25, oznaczonym na dołączonym do niniejszego pisma załączniku graficznym, będącym w eksploatacji Rejonu Dystrybucji Gazu w Bochni.
2. Inwestor zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie dokumentacji projektowej przełożenia ww. odcinka sieci gazowej w niezbędnym zakresie, zgodnie z wymogami obowiązujących zarządzeń i norm:
 - a. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013.640).
 - b. Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z polietylenu – czerwiec 2014r. obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie.
 - c. Obowiązującej serii norm PN-EN 1555-1÷5 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych”.
 - d. Standardami technicznymi dotyczącymi oznakowań tras gazociągów: ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1002:2011, ST-IGG-1003:2011, ST-IGG-1004:2011,
3. Projekt opracować na aktualnych mapach posiadających klauzulę „do celów projektowych” oraz uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przez Starostę, a następnie branżowo w PSG Oddział w Tarnowie.
4. Nowy odcinek sieci gazowej należy zaprojektować z rur PE100 SDR11 z zachowaniem dotychczasowych parametrów technicznych.

5. W projekcie należy zaznaczyć miejsce przełączenia projektowanego odcinka sieci gazowej do istniejącej sieci gazowej i jednoznacznie określić odcinek sieci gazowej przewidziany do likwidacji.
6. Należy zachować minimalną głębokość posadowienia projektowanego odcinka sieci gazowej na poziomie 1,0 [m] licząc od górnej tworzącej sieci gazowej do poziomu terenu.
7. Wszelkie koszty związane z przełożeniem ww. odcinka sieci gazowej pokryje Inwestor.
8. Nowo wykonany odcinek sieci gazowej zostanie przyjęty do eksploatacji przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie. Przekazanie – przejęcie nowego odcinka sieci gazowej nastąpi w oparciu o „Porozumienie” spisane pomiędzy PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie a Inwestorem. Wzór „Porozumienia” i załączniki do niego, dołączamy do niniejszego pisma.

Fakturę za wydanie przedmiotowych warunków technicznych prześlemy pocztą na Państwa adres.

Sprawę prowadzi:

Lech Dudek, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym, tel. 14 632 32 65

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU
ds. Technicznych


Mariusz Konieczny

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pełnomocnik
3. RDG w Bochni
4. OIU aa