

Odstępstwo dotyczy następujących pomieszczeń: szatnia dla pacjentów (pom. nr 1.03), pomieszczenie krioterapii (pom. nr 1.04), magazyn bielizny brudnej (pom. nr 1.06), magazyn bielizny czystej (pom. nr 1.07), pomieszczenie porządkowe i odpadów medycznych (pom. nr 1.08); kotłownia (pom. nr 1.09), pomieszczenie techniczne (pom. nr 1.10), szatnia (pom. nr 1.11), pomieszczenie hydroterapii (pom. nr 1.12), pomieszczenie operatora rtg (pom. nr 1.13), przedsionek rtg (pom. nr 1.14), gabinet rtg (pom. nr 1.15). Przedmiotowe pomieszczenia zagłębione są o ok. 1,47 m poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, mając na uwadze określone w przedmiotowym wniosku przeznaczenie pomieszczeń – pomieszczenia o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych, rozpatrzył wniosek zgodnie z § 14 ust. 5 przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia *w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą* stanowiącym, iż „dopuszcza się lokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o funkcjach pomocniczych przeznaczonych na pobyt ludzi, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego”.

W związku z powyższym Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, postanawia jak w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji.



Z up. Małopolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Agnieszka Białota
Kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, **w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia** (art. 127 i 129 Kpa).

2. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

1. aa
2. Pan Radosław Głodek, ul. Czarnowiejska 55/1, 30-049 Kraków - pełnomocnik + załączniki.

Ref. spr.: mgr inż. M. Obrzud, tel.: 122 549 455