



Urząd Gminy Rzeszawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzeszawa
Telefon: 14 68 58 100 lub 14 68 58 600 Faks: 14 68 58 600 w. 36
e-mail: gmina@rzeszawa.pl
www.rzeszawa.pl

RID.271.13.2016. Z.M

Rzeszawa, dnia 4 listopada 2016 r.

Oferenci

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27.10.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie od oferenta o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Rozbudowa budynku szkoły o salę widowiskowo – sportową z zapleczem oraz remontem boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce, gmina Rzeszawa. Działając w imieniu Zamawiającego na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015, poz. 2164 ze zm.)

wyjaśniam co następuje :

Treść pytania :

Prosimy o udzielenie wyjaśnień na nasze zapytania powstałe w wyniku analizy dokumentacji przetargowej :

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach i salach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904 : 2009 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej z wyżej powołaną normą.
2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.
3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904 : 2009, jako równoważnej do projektowanej.

Odpowiedź Zamawiającego :

Ad.1), Ad.2,) Ad.3),

Podłoga o parametrach nie gorszych niż opisano w projekcie budowlano – wykonawczym tj. : wykładzina winylowa – podłoga sportowa o grubości 5 mm lub większa, komfort użytkowania i komfort akustyczny, wysoka odporność na nacisk i tarcia, komfort bezpieczeństwa i redukcja dźwięków, pianka o wysokiej gęstości komórek pod spodem o strukturze plastra miodu, odporność na zarysowania i trwałość nawierzchni sportowej, wysoka odporność na wgniecenia, min. 3 warstwowa budowa, łatwa pielęgnacja i redukcja wody i środków czyszczących.

Minimalne wymagania dla pokrycia podłogowego w postaci sportowej wykładziny są następujące i powinny spełniać wymagania normy EN 14 904 :

Współczynnik tarcia	100
Amortyzacja uderzeń	19 %
Odkształcenie pionowe	1 mm
Pionowe odbicie piłki	98,4 %
Współczynnik połysku	11 %
Ognioodporność	Cfl – S1, instalacja klejona
Warstwa użytkowa	0,70 mm
Odporność na ścieranie	0,13 g
Odporność na wgniecenia	0,16 mm
Odporność na obciążenia toczne	< 0,50 mm, brak uszkodzeń
Odporność na nacisk	Brak uszkodzeń
Ochrona powierzchni	Top clean XP – wyjątkowa ochrona powierzchni

Wykonawca na etapie składania ofert musi udowodnić równoważność proponowanego produktu. W przypadku proponowanego całego systemu podłogi sportowej innego niż założonego w dokumentacji projektowej, informujemy, że jest taka możliwość pod warunkiem spełnienia wymagań zgodnie z polską normą PN EN 14904 : 2009. Decyzja ta należy jednak do Zamawiającego w oparciu o ogłoszoną Specyfikację.

Zamawiający żąda aby Wykonawca przedłożył deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej z wyżej powołaną normą.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x a/a
1 x /strona internetowa Urzędu Gminy

WÓJT

mgr inż. Mariusz Palej